

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, de heer ██████████, melding van het veranderen van het bedrijf **Dalli-de Klok B.V.**. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is ██████████.

Vragenboom niet doorlopen

U hebt er voor gekozen om de verandering van uw bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op uw bedrijf van toepassing zijn samen te stellen.

Gegevens melder

| | |
|--------------|---|
| Naam melder: | de heer ██████████ |
| Adres: | Amerikalaan 110 6199 AE MAASTRICHT-AIRPORT |
| Telefoon: | 0646316774 |
| Fax: | |
| E-mail: | ██████████ rhdhv.com |

Gegevens bedrijf

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Naam bedrijf: | Dalli-de Klok B.V. |
| Adres bedrijf: | De Koumen 12 6433 KD HOENSBROEK |
| Toelichting locatie: | |
| KvK nummer: | 18876536 |
| Type inrichting: | onbekend |
| Reden van melding: | Veranderen van het bedrijf |

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Beschrijving activiteiten

| | |
|----------------------------|--|
| Datum veranderen bedrijf: | 08-09-2015 |
| Beschrijving activiteiten: | Bijplaatsen van een stoomketelinstallatie inclusief spuitank en ketelwaterbehandeling. De nieuwe installatie bestaat uit een gasgestookte ketelinstallatie met een maximaal brandvermogen van 771 Kw. de ketelwaterbehandeling bestaat uit een ontharding met Broxo-zout. De stookinstallatie voldoet aan alle eisen uit het Activiteitenbesluit, waaronder artikel 3.10a (ketelinstallaties met een nominaal vermogen tussen 400 kW en 1 Mw). Het spuien van de stoomketel voldoet aan de eisen uit het Activiteitenbesluit, waaronder artikel 3.10k (Spuien van een stoomketel van een stookinstallatie). Het spuiwater wordt geloosd in het vuilwaterriool en voldoet aan de eisen uit het Activiteitenbesluit, waaronder artikel 3.10k,2. De installatie wordt geplaatst in een bouwwerk (40 voet container). Voor het |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | bouwwerk wordt, separaat aan deze melding, een Omgevingsvergunning-bouw aangevraagd. |
| Bijlage met beschrijving toevoegen: | Ja |

Extra informatie bij de melding

U hebt geen extra informatie bij de melding gevoegd.

Bijlagen geüpload

De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:

Indeling bedrijf | Tekening opstelling stoomketel.pdf

Bijlagen op papier

U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag. De waterbeheerder hoeft alleen de bijlagen met een * te ontvangen.

- Situatieschets van het bedrijf en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1:10.000 en een noordpijl) *
- Toelichting op de aard en omvang van de gewijzigde activiteiten/processen *
- Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag)
- Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Gegevens bevoegd gezag

| |
|--|
| Gemeente Heerlen Afdeling Milieu Postbus 1 6400 AA Heerlen |
| Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD Sittard |

Correspondentienummer

Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer gebruiken?

Correspondentienummer: **Aqzm0bgksvi**

Datum en tijdstip melding: 09-09-2015 16:46