

2011/65174

Per email ontvangen d.d.

30 NOV 2011

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

30-11-2011

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, [REDACTED] als gemachtigde van de drijver [REDACTED] melding van de verandering van de inrichting DSM Dyneema. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is [REDACTED]

Activiteiten

De volgende activiteiten worden in de inrichting uitgevoerd:

- Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening
- Lozen van koelwater
- In werking hebben van een natte koeltoren
- Opslaan van vloeistoffen in een bovengrondse opslagtank
- In werking hebben van een stookinstallatie
- Kunststofverwerking en mechanische bewerkingen van kunststof of kunststofproducten
- In werking hebben van een acculader
- Activiteiten met luchtemissies algemeen
- Bodembedreigende activiteiten algemeen

Gegevens inrichting

Naam inrichting:	DSM Dyneema
Adres inrichting:	Eisterweg 3 6422 PN HEERLEN
Extra adressen:	
KvK nummer:	14039048
Type bedrijf:	type B
Reden van melding:	verandering

Gegevens drijver inrichting

Naam drijver:	[REDACTED]
Telefoon:	
Fax:	
E-mail:	

Gegevens gemachtigde

Naam gemachtigde:	[REDACTED]
Adres:	Eisterweg 3 6422 PN HEERLEN
Telefoon:	045-5436777
Fax:	
E-mail:	petra-p.heuvel-van-den@dsm.com

17 5 DEC. 2011

Correspondentienummer: f9k3o8ervy

Melding ontvangen
Afdelingshoofd Publiekszaken

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de gemachtigde.

Gegevens verandering inrichting

Datum verandering:	19-12-2011
Omschrijving:	Het installeren van een nieuw apparaat in het technicum (een autoclaaf) welke voorzien is van een klein koelsysteem. Het kleine koelsysteem zal een buitenopstelling krijgen tussen het technicum en het hoofdschakelgebouw. De spui van het koelwerk komt uit op het procesriool bij put 23-P. De Material Safety Data Sheets van de koelwaterconditioneringsmiddelen zijn toegevoegd in de bijlage. Meer gegevens zijn te vinden in de bijlage.
Bijlage meezenden:	Ja

Extra informatie bij de melding

De maximale afvalwaterlozing is 120 liter/uur en dit gedurende maximaal 12 uur/dag (gezien de batchgewijze koeling van de installatie).

Bijlagen geüpload

De volgende bestanden heeft u geüpload en gaan op het moment dat u deze melding officieel indient naar het bevoegd gezag.

Indeling inrichting (verandering)	site layout.pdf
Situatieschets	plattegrond met plaats koelwerk autoclaaf.pdf
Toelichting op de aard en omvang van de activiteiten/processen	melding autoclaaf procesbeschrijving.doc
Extra bestanden	foto koelwerk autoclaaf.pdf lozingspunt autoclaaf.pdf SDB CoolCid10_11_dt.pdf SDB CoolDos CH_11-dt.pdf SDB engl Salztabletten vers07.pdf

Bijlagen op papier

U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag.

- Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Heerlen
Afdeling Milieu
Postbus 1
6400 AA Heerlen

Bestanden met milieuregels en toelichtingen

Aan de hand van de door u ingevulde vragenboom van de AIM zijn pdf-bestanden gemaakt met daarin de milieuregels uit het Activiteitenbesluit en toelichtingen op deze milieuregels. Met de volgende link gaat u naar de downloadpagina (opent in een nieuw scherm), waar u deze bestanden kunt inzien of downloaden.

Correspondentienummer

Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer gebruiken?

Correspondentienummer: **f9k3o8ervy**

Datum en tijdstip melding: 30-11-2011 15:49:58