



Ons kenmerk CAS200900002855 **Maastricht** 7 mei 2009
DOC200900044252
09/1132

Bijlage(n)

Verzonden
VERZONDEN - 8 MEI 2009

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. De aanvraag

Op 14 januari 2009 is een aanvraag ingekomen, gedateerd 3 november 2008, van Statrice Helden BV – hierna te noemen Statrice – om een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, sub b en c van de Wet milieubeheer (Wm) ten behoeve van haar inrichting gelegen aan De Oude Kooien 15 te Beringe (gemeente Helden), kadastraal gemeente Helden, sectie A, nummer 8528 (gedeeltelijk). De aanvraag is geregistreerd onder nummer 09/1132.


De aanvraag betreft het verzoek tot het inwerking hebben van een bovengrondse enkelwandige dieselolietank (995 liter) in een lekbak.

2. Vergunnings situatie

Voor de onderhavige inrichting is door Gedeputeerde Staten van Limburg ingevolge de Wet milieubeheer de onderstaande vergunning verleend:

1. revisievergunning van 21 juni 2005 (kenmerk 2005/73112)

Binnen de inrichting van Statrice is vergund het inzamelen, op- en overslaan en bewerken (o.a. sorteren, verkleinen en demonteren) van (edel)metalen en (edel)metaalhoudende (afval)stoffen en overige bedrijfsafvalstoffen.



De activiteiten vallen onder de categorieën 28.4 sub a, onder 6 en 28.4 sub c onder 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) ten aanzien waarvan Gedeputeerde Staten van Limburg het bevoegd gezag zijn.

3. Geldigheidsduur vergunning

Omdat de onderhavige vergunning door haar aard – veranderingsvergunning – gekoppeld is aan de vigerende revisievergunning Wet milieubeheer van 21 juni 2005 (kenmerk 2005/73112), waarvan de geldigheidstermijn loopt tot 11 augustus 2015, zal ook deze vergunning gelden tot 11 augustus 2015.

4. Coördinatie met Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Bij brief van 28 januari 2009 (kenmerk VenH/caen/2009.01093), ingekomen 29 januari 2009, heeft het Waterschap Peel en Maasvallei medegedeeld dat er geen vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is vereist. Omdat voor de aangevraagde activiteiten geen vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is vereist hoeft ingevolge artikel 7b, lid 2 van die wet en ingevolge artikel 8.30 en 8.31 van de Wet milieubeheer (Wm) geen gecoördineerde behandeling van de aanvragen plaats te vinden. Met de bepalingen van paragraaf 8.1.3.2. van de Wet milieubeheer hoeft geen rekening gehouden te worden.


5. Beoordeling

Voor het aftanken van de binnen de inrichting werkzame voertuigen (heftrucks en kranen) is het wenselijk dat een bovengrondse dieselolie tank aanwezig is met een inhoud van 995 liter. De enkelwandige tank is geplaatst in een vloeistofdichte opvangbak met afdak en voorzien van een afleverslang met vulpistool met een automatische afslagkraan. In de bijlage 2+3 van de aanvraag is aangegeven waar de dieselolietank wordt geplaatst.

Overeenkomstig PGS 30 is sprake van kleinschalige aflevering van brandstoffen aangezien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

- a. aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer;
- b. aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik;
- c. waarbij een jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt bereikt.

Aangezien sprake is van kleinschalige aflevering van brandstoffen moet ter plaatse van het afleverpunt de opstelplaats van de voertuigen over een oppervlakte van ten minste 3 x 5 meter voorzien zijn van een aaneengesloten verharding, waarmee gedurende beperkte tijd het doordringen van gemorst product in de bodem worden verhinderd.



Vervolgens moet het gemorste product met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd, tenzij de verharding vloeistofdicht is uitgevoerd en een voorziening is getroffen waarbij het hemelwater via een olie-afscheider wordt afgevoerd. Indien wordt gekozen voor het gebruik van absorptiemateriaal moet in de nabijheid van het afleverpunt een daarop afgestemde hoeveelheid absorptiemateriaal in voorraad aanwezig zijn.

De voor de aangevraagde verandering relevante milieuaspecten zijn bodem en externe veiligheid en worden hieronder afzonderlijk besproken.

Bodem

Het preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Uitgangspunt van dit beleid is dat de bodemrisico's van bedrijfsmatige activiteiten door doelmatige maatregelen en voorzieningen tot een verwaarloosbaar risico beperkt moeten worden (bodemrisicocategorie A). Alleen in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden kan worden volstaan met een aanvaardbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A*).

In de NRB is een systematiek opgenomen waarmee het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten kan worden beoordeeld. Het bodemrisico is daarbij afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen en de getroffen maatregelen. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico – representeren de Best Beschikbare Technieken (BBT).


De NRB kent verschillende typen opvangvoorzieningen waarmee de bescherming van de bodem wordt aangegeven. De verschillende voorzieningen zijn respectievelijk vloeistofdichte voorzieningen, vloeistofkerende voorzieningen, lekbakken en bedrijfsrioleringen. Bovendien kunnen ook door het bedrijf genomen beheersmaatregelen bijdragen aan het verlagen van het risico van het ontstaan van een bodemverontreiniging. In de NRB genoemde beheersmaatregelen zijn respectievelijk reparatie en onderhoud, toezicht en inspectie en incidentenmanagement.

Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

Overeenkomstig activiteit 1.3 van de BodemRisico CheckList (Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond opgesteld 'horizontaal/verticaal') van deel A3 (bepalen bodembeschermingsstrategie) van de NRB, kan in geval van een enkelwandige tank in een vloeistofdichte opvangbak met afdak, met aandacht voor hemelwater/ vulpunt/vulleidingen en ontluchting en het treffen van beheersmaatregelen (Inspectie, toezicht en incidentenmanagement), een verwaarloosbaar bodemrisico (eindemissiescore 1) worden bereikt.

Externe veiligheid

In de aanvraag is aangegeven dat de bovengrondse dieselolietank zal worden geïnstalleerd overeenkomstig de relevante voorschriften uit de Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen 30 (Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties). Overeenkomstig de PGS 30 zijn voorschriften verbonden aan deze vergunning, waarmee het milieuaspect externe veiligheid in voldoende mate is gewaarborgd.



6. Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit en de bijbehorend stukken hebben ter inzage gelegen van 5 maart 2009 tot en met 15 april 2009. Er zijn geen zienswijzen en/of adviezen ingekomen.

7. Besluit

Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij:

- I. aan Statice Helden BV een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b en c van de Wet milieubeheer (Wm) te verlenen voor haar inrichting gelegen aan De Oude Kooien 15 te Beringe (gemeente Helden);
- II. de vergunning te verlenen tot 11 augustus 2015;
- III. de aanvraag van 3 november 2008, ingekomen 14 januari 2009, deel te laten uitmaken van de vergunning behalve indien daarvan blijktens de hierna volgende voorschriften mag of moet worden afgeweken;
- IV. aan deze vergunning de navolgende voorschriften te verbinden;
- V. aan deze vergunning een lijst te verbinden, waarin de diverse begrippen worden verklaard, die in de vergunning gebruikt worden.



8. Beroep

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet binnen en termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op de beroepschriftprocedure is de algemene Wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. de naam en het adres van de indiener;
2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
4. de reden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Als een beroepschrift wordt ingediend, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op "OVER". Klik op "Bestuursrechtspraak". Klik op "Werkwijze".

VANKRACHTWORDEN BESLUIT

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van zes weken. Indien een verzoek is gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

N.B. Indien de vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting, dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, wordt het besluit niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.



9. Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

1. Statice Helden BV
de heer J. den Mulder
De oude Kooien 15
5986 HELDEN
2. Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Helden
Postbus 7000
5980 AA PANNINGEN
3. Waterschap Peel en Maasvallei
afdeling Vergunningen en Handhaving
mevrouw C.H.P. Engelen-Claessen
Postbus 3390
5902 RJ VENLO

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,



wnd. Afdelingshoofd Vergunningen en
Subsidies

Bijlagen


- Bijlage 1: Voorschriften
- Bijlage 2: Begrippenlijst



BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN

1. Opslag van dieselolie in nieuwe enkelwandige bovengrondse tank met afleverinstallatie

- a. De opslaginstallatie (tank, leidingen en appendages), afleverinstallatie alsmede het afleveren moet voldoen aan de navolgende paragrafen/ voorschriften van de richtlijn PGS 30:
 - paragrafen 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4;
 - paragraaf 4.5, met uitzondering van de voorschriften 4.5.9 tot en met 4.5.12;
 - paragraaf 4.9, (indien van toepassing) (niet stationair).
- b. Leidingen mogen uitsluitend bovengronds zijn aangelegd. Leidingen moeten afdoende tegen corrosie zijn beschermd.
- c. Door of namens het KIWA moet een tank ten minste éénmaal per 10 jaar na ingebruikname of laatste dichtheidscontrole op vloeistofdichtheid worden gecontroleerd. Deze controle dient plaats te vinden overeenkomstig voorschrift 4.5.5 van de richtlijn PGS 30.
- d. In de bovengrondse enkelwandige tank mag niet meer worden opgeslagen dan 995 liter.



BIJLAGE 2 BEGRIPPENLIJST

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl

**BEVOEGD GEZAG:**

het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;

BODEMBEDREIGENDE STOF:

stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in paragraaf 3.1 van deel A3 van de NRB;

BODEMBELASTING:

het proces waarbij verontreinigde stoffen op of in de bodem terecht komen;

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMVERONTREINIGING:

situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze stoffen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen verspreiden en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen en één of meer van de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen (hoeveelheid aan verontreinigde stoffen per volume eenheid bodemmateriaal);

BOVENGRONDSE OPSLAGTANK:

bovengrondse opslagtank als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit);

LEKBAK:

een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegsplattende vloeistoffen op te vangen;

NRB:

Nederlandse Richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, uitgegeven door het informatiecentrum Milieuvergunningen in opdracht van het ministerie van VROM.

PGS:

Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de kans op een verandering van de bodemkwaliteit, ten gevolge van een immissie van een stof, verwaarloosbaar is gemaakt;